



МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Ростовской области)

Предписание № 136/ 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения - детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей второй категории № 43 "Аленький цветочек"

х. Победа Азовского района

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении **плановой выездной проверки**, выданного главным государственным инспектором г. Азова и Азовского района по пожарному надзору начальником ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы А.А. Дзюбиным от 21.04.2016 № 136, в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 15 ч. 30 мин. до 16 ч. 45 мин. 11.06.2016; с 09 ч. 00 мин. до 10 ч. 00 мин. 19.05.2016; с 09 ч. 30 мин. до 10 ч. 00 мин. 23.05.2016 проведена **плановая выездная** проверка в отношении: МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» х. Победа Азовского района, расположенного по адресу: Азовский район, х. Победа, ул. Школьная, 8 б

Должностные лица, проводившие проверку:

Розваский Олег Владимирович – старший инспектор ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант вн. службы;
Засыпка Петр Алексеевич – старший дознаватель ОНД и ПР по г. Азову и Азовскому району УНДиПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МБДОУ № 43 «Аленький цветочек» х. Победа Азовского района Топорова Алла Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр едп иса ния	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В отношении объекта руководителем организации не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 2, 460	15.05.2017	

	требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации			
2.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуационных путей	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 461.а	15.05.2017	
3.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 461.б	15.05.2017	
4.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 461.г	15.05.2017	
5.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 461.д	15.05.2017	
6.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не отражены обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, отключении электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 461.к	15.05.2017	

	ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений			
7.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.а	15.05.2017	
8.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.б	15.05.2017	
9.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.в	15.05.2017	
10.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.г	15.05.2017	

	предотвращению развития пожара и задымления помещений здания			
11.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за прекращение всех работ в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.д	15.05.2017	
12.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.е	15.05.2017	
13.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.ж	15.05.2017	
14.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.з	15.05.2017	
15.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.и	15.05.2017	

	обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей			
16.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.к	15.05.2017	
17.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.м	15.05.2017	
18.	В инструкции о мерах пожарной безопасности не указываются лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связанных	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 462.н	15.05.2017	

	с ликвидацией пожара и предупреждением его развития			
19.	При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм (блоки управления)	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. п. 13.14.8	15.05.2017	
20.	Не проведена обработка модуля (не предоставлен акт)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п.21	15.05.2017	
21.	Не обеспечено наличие на двери прачечной обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п.20	15.05.2017	
22.	Прачечная не отделена от помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарными сертифицированными дверьми) пределом огнестойкости не менее EI 60)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, статья 4.; статья 88, п.1., табл.23. (СниП 21-01-97*, п.5.18*.; табл.4.)	15.05.2017	
23.	Кладовая не отделена от помещений различных классов функциональной пожарной опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарными сертифицированными дверьми) пределом огнестойкости не менее EI 60)	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, статья 4.; статья 88, п.1., табл.23. (СниП 21-01-97*, п.5.18*.; табл.4.)	15.05.2017	
24.	Электрощитовая не отделена от помещений различных классов функциональной пожарной	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ, статья 4.; статья 88, п.1., табл.23. (СниП	15.05.2017	

	опасности ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. (противопожарными сертифицированными дверьми) пределом огнестойкости не менее EI 60)	21-01-97*, п.5.18*.; табл.4.)		
25.	План эвакуации людей составлен не соответствует ГОСТу	ГОСТ Р 12.2.143-2009	15.05.2017	
26.	Не проведено эксплуатационное испытание пожарной лестницы (не предоставлен протокол испытаний)	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» Постановление от 25 апреля 2012 г. №390, п. 24	15.05.2017	

установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор ОНД и ПР
по г. Азову и Азовскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по
Ростовской области
старший лейтенант вн. службы



О.В.Розваский


Старший дознаватель ОНД и ПР
по г. Азову и Азовскому району УНДиПР
Главного управления МЧС России по
Ростовской области
старший лейтенант вн. службы



П.А. Засыпка

«23» мая 2016 г.

Предписание для исполнения получил:
Заведующий МБДОУ № 43 «Аленький цветочек»
х. Победа Азовского района
Топорова Алла Николаевна
(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

«23» мая 2016 г.